

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ06.В.00593
(номер сертификата соответствия)

ТР 0646204
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «БиГ». Адрес: 188513, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Разбегаево,
(наименование и место-нахождение заявителя) промзона «Разбегаево» Квартал 3, Ропшинское шоссе, д. 1, стр. 1. ОГРН: 5067847100591.
Телефон (812) 600-77-22, факс (812) 600-77-21.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «БиГ». Адрес: 188513, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Разбегаево,
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) промзона «Разбегаево» Квартал 3, Ропшинское шоссе, д. 1, стр. 1. Телефон (812) 600-77-22, факс (812) 600-77-21.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г.Москва, ул. 2-я
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Блоки стеновые пустотелые мелкие из дюрисола, типы:
DM 22/15 N, DM 22/15 U, DSs 30/15 N, DSs 30/15 U, DSs 37,5/14 N, DSs 37,5/14 U, выпускаемые по ТУ 5741-253-35354501-2007. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 4152

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Предел огнестойкости образца конструкции из блоков стеновых пустотелых мелких из дюрисола под слоем цементно-песчаной штукатурки (толщина 20 мм) с залитыми пустотами бетоном марки М200 составляет REI 150 (ГОСТ 30247.0-94) при равномерно распределенной нагрузке q = 33,33 т/пог. м (без учета собственного веса); класс пожарной опасности K0(45) (ГОСТ 30403-96).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
6810 11 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний № 64 с/ск-2011 и № 65 с/ск/по-2011 от 19.09.2011 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.; акт о результатах анализа состояния производства № 0530 стр/ск/оп от 19.08.2011 г. ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.09.2011 по 19.09.2014



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 Л. Н. Сазонова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 А. В. Ржанковский